PASJ2018 FSP017

東北大学電子光理学研究センター加速器施設の現状

STATUS OF ACCELERATOR FACILITY IN RESEARCH CENTER FOR ELECTRON PHOTON SCIENCE AT TOHOKU UNIVERSITY

日出富士雄[#],柏木茂, 鹿又健, 柴崎義信, 髙橋健, 長澤育郎, 南部健一, 三浦禎雄, 武藤俊哉, 濱広幸 Fujio Hinode[#], Shigeru Kashiwagi, Ken Kanomata, Yoshinobu Shibasaki, Ken Takahashi, Ikuro Nagasawa, Kenichi Nanbu, Sadao Miura, Toshiya Muto and Hiroyuki Hama Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University

Abstract

In Research Center for Electron Photon Science (ELPH) at Tohoku University, the accelerator complex has been operated for various research activities such as the quark/hadron nuclear physics, the nuclear chemistry and RI production, the detector R&Ds at the test beam lines etc., as a part of the Joint Usage / Research Centers. For the experimental study of nuclear physics as well as the application at the test beam lines, high energy γ rays generated by the bremsstrahlung in the 1.3 GeV booster storage ring have been utilized. Concerning the high-intensity linac, a program, short-lived nuclear RI supply platform, has also started in 2016. In the test accelerator facility (t-ACTS), ultrashort electron bunch has been generated for the production of coherent radiation in terahertz region. The current status of the accelerator complex and also future prospect of the facility are reported.

1. はじめに

東北大学電子光理学研究センター(ELPH)では,共 同利用・共同研究拠点として,1.3 GeV Booster Storage リング(BST リング)において制動放射により生成した高 エネルギーガンマ線を用いたクォーク・ハドロン核物理の 研究をはじめ,60 MeV 大強度電子線形加速器を用い た RI 製造や核・放射化学の研究,さらには50 MeV 試 験加速器(t-ACTS) での超短パルス電子ビーム生成や これを用いた光源開発の研究などが進められている.本 年の1月より4か月近い停止期間を設けて,電気設備 (電気室変圧器と低圧配電盤)の更新工事や非密封 RI 取扱いに関連した実験室の床・壁面の大規模な改良工 事を実施したが,4月末より順調に利用運転を開始して いる.これら加速器群の現状や今後の予定などについて 報告する.

2. 運転の現状

Figure 1 に本センターの加速器施設を示した.大強度 linac の運転エネルギーは 10~60 MeV で,代表的な運 転エネルギー(50 MeV)での平均ビーム電流は 120 μ A と 6 kW を超える国内屈指の電子ビームパワーを有して いる.第1実験室にて照射されたサンプルに対して,第 3 実験室において非密封放射線源の化学処理や短寿 命核種の測定などが行えるように整備されており,更に ユーザーの要望によっては遺伝子組み換え実験室(PIP) の許可取得の対応も行っている.BST 入射用 linac は, 独立 2 空洞型の熱陰極高周波電子銃(ITC RF-gun)と α 電磁石, 2 本の 3 m 長 S-band 加速管, 90 度偏向の分 散部などから構成されており,通常運転時のエネルギー は 90 MeV,マクロパルスのピーク電流 ~40 mA,規格 化エミッタンス 10 π mm・mrad 以下である[1].



Figure 1: Accelerator complex in ELPH, Tohoku University.

[#] hinode@lns.tohoku.ac.jp

PASJ2018 FSP017

BST リングは, 2013 年に最大エネルギーが 1.3 GeV に 増強され. 現在は第 2 実験室と GeV-γ 照射室の 2 本の ビームラインに高エネルギーガンマ線を供給している. 典型的な運転モードでは周回電流は 30 mA, 入射から 次の入射までの繰り返しは 16 秒サイクル(フラットトップ 10 秒)である[2]. ただし大強度 linac との同時運転時に は,契約電力の制約によりデューティーサイクルを更に 半分程度に下げて運転している. t-ACTS 試験加速器で は,入射器と同じく電子銃に ITC RF-gun を用いており, 加速管中での速度集群を利用することで 100 fs 以下の 極短電子バンチを生成し,これによる光源開発の研究を 進めている[3,4]. また t-ACTS ではこの他にも,低屈折 率のシリカエアロゲルから発生するチェレンコフ光を用い たビームモニターの開発研究やマイクロアンジュレータ の評価試験なども行っている[5,6].

2010 年度以降の運転時間の推移を Fig. 2 に示す. 震災後の 2013 年度後半より利用運転を再開し,近年 は震災前に近い 2000 時間の運転が実施されている. 延 べ利用者数についても,ユーザーグループの構成により 年度ごとのばらつきがあるものの,1000 人程度まで回復 してきている. 2017 年度の採択課題は 20 件(大強度 linac: 5 件, BST: 15 件)で,この他に短寿命 RI 供給プ ラットフォーム事業(3 件)と企業との共同研究(2 件)の 運転が行われている.本年度も改修工事完了後の 4 月 下旬より稼働を再開し,順調に利用運転を実施している.



Figure 2: Operating time and number of users.

最近の主要なトラブル及び改善事項を,以下に列記 した.

- 大強度 linac で、IP のトリップによる利用運転の中 断が度々発生、スクリーンモニターの整備に合わせ て部分的にイオンポンプを更新した。
- 大強度 linac で、電子銃の充電電源に動作不良が 発生.一時症状が治まったため様子を見ていたが 最近になって再発し、メーカーに点検を依頼してい る.なお同様の不具合が入射器のモジュレータでも 生じており、現在、対策を検討中である.
- 大強度 linac で、ビーム電流モニターの信号ケーブ ルが放射線による劣化のためモニター近くで断線.
- 大強度 linac で、タイミング系のNIM電源が故障.
- 入射器の冷却系流量異常で一時的な運転中断が 多発.疑わしい流量計の交換を予定.

- RF Gun のカソードセルでの放電. 年に1回の割合 でカソードを交換して対処.
- BST 加速空洞チューナー駆動部の破損. 半日ほど 利用運転が停止.
- BST 入射用バンプ磁石電源の故障. 半日ほど利 用運転が停止.
- BST クライストロンフォーカスコイル電源の故障.

運転停止を伴う近年のトラブルの傾向としては、主として 製造から20年以上を経過した機器の老朽化による影響 が目立ち、殊にBSTのクライストロン用高圧電源につい ては深刻さを増している.これについては、運転経費の 能率化の問題も含めて、半導体アンプの導入の準備を 進めている状況である.この他、マシンタイムの稼働率に 影響を与えるほどではないが、入射器系統の機器に通 信エラーに起因すると思われる不具合が多発しており、 制御系の整備も計画中である.

3. 電気室と第1実験室の改修工事

3.1 電気室の改修

これまで3期に渡り、老朽化した設備の更新が実施さ れてきた. 平成 19 年度の特別高圧変電所のガス遮断 機の更新から始まり, 平成 21 年度には特別高圧変電所 の変圧器と電気室非常用発電設備の更新,更に平成 25,26年度には電気室高圧操作盤と変圧器の一部を更 新してきた. そして昨年度末に最終となる電気室変圧器 と低圧配電盤の更新を行った.また雨漏りなどの建屋の 老朽化対処として屋根や外壁などの改修も合わせて実 施された. Figure 3 に更新前後の電気室内の様子を示 してある. 危険な高圧端子がむき出しとなっていた変圧 器や配電盤が,安全かつコンパクトなモジュール型の機 器に置き換えられている.また従来の損失の多かった変 圧器の更新に加えて,運転時の負荷がバランスするよう に負荷機器の接続も調整を行った. 今回の更新により, 加速器運転時の最大消費電力にも僅かながら低減が見 られている.



Figure 3: Transformers and switchboards before (upper picture) and after the replacement (lower).

PASJ2018 FSP017

3.2 第1実験室の改修

RI 製造や核・放射化学の研究のため、大強度 linac からの電子ビームは第1実験室に輸送され、そこでビー ムダンプ直前の照射装置内に配置された各種ターゲット に照射されている.非密封線源(封入条件下での限定 使用)の取り扱いに関する規制庁の新たな指導に対応し て,学内の予算措置を得て昨年度末に電気室の改修と 合わせて,第1実験室の大規模な改修を実施した.放 射線源の浸潤防止のための床と壁面の処置や排水経路 の改修が主な内容である.床面の改修では、床面に設 けられていた全ての配管ピットにコンクリートを充填して 埋めるとともに下地床面にも研削を施して平滑化してか ら,耐放射線仕様の厚膜型エポキシ樹脂系塗り床材を 用いて流し展ベペースト工法にて塗装処置(t=2mm)を 施した.また壁面についても同様のエポキシ樹脂系の塗 り壁材を用いたコーティング工法にて処置(t=0.2mm)を 行った. 改修工事前後の実験室内の様子を Fig. 4 に示 してある.



Figure 4: Renovation of wall and floor in the Exp. Hall #1. Upper picture shows an end part of the beam line in the experimental hall before the renovation. Lower picture shows the reconstructed shield blocks after the renovation.

4. 高分解能電子ビームラインの建設計画

改修を行った第 1 実験室においては, 陽子半径の測定を目的とした電子散乱(Ultra-Low Q²: ULQ2)実験のための新たなビームライン建設のための作業がスタートしている[7]. この実験では, $E_e = 20 \sim 60$ MeV 程度のエネルギー可変でかつ運動量広がり $\Delta p/p = 0.1$ %以下の高運動量分解能の電子ビームを用いて, 電子・陽子弾性散乱断面積を精度よく測定することを目指している. 従来の RI 製造とこの ULQ2 実験を両立させるように分 岐部を設けるなど、ビームラインの変更作業を今夏の停止期間で実施中である.また、新たな ULQ2 ビームラインの建設も来年早々にかけて開始される予定となっている.更に今回の変更作業に併せて、RI 製造のための照射システムの改良作業も進められており、これによりガンマ線の収量を増加させるとともにターゲット交換作業時の被ばくの低減も図られている[8].

5. まとめ

本センターの電子加速群は順調に稼働しており,共 同利用も滞りなく実施されている. 昨年度は、電気室や 第1実験室の大規模な改修工事のため年末から3か月 間以上の長期停止期間を設けることとなったが,大強度 linac と BST リングの同時運転を心がけるとともに、BST リングのユーザーには可能な限り連続運転の協力も得る ことで,運転時間は 2100 時間超となっている.しかし, 特に今年度は電気代単価の増加(+4.2%)と空調設備 運転のための重油単価も増加(+18%)の見込みとなっ ており,運営費交付金の効率化係数の継続と相まって, 運転経費の確保は年々その困難の度合いを増している. これまで徹底した節電と運転の効率化を図ることで運転 経費の確保に努めてきたが、これ以上の節減は見込め ない状況であり,電力消費の大きなリングの高周波電源 に代えて省電力の半導体アンプを導入すべく準備を進 めているところである.

参考文献

- [1] S. Kashiwagi *et al.*, Proc. of the 10th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, p.23, 2015.
- [2] F. Hinode *et al.*, Proc. of the 10th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, p.146, 2015.
- [3] S. Kashiwagi *et al.*, Proc. of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, p.122, 2017.
- [4] H. Saito *et al.*, Proc. of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, FROL06, 2018.
- [5] S. Ninomiya *et al.*, Proc. of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, WEOL08, 2018.
- [6] S. Yamamoto *et al.*, Proc. of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, p.216, 2017.
- [7] T. Muto *et al.*, Proc. of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, WEP004, 2018.
- [8] K. Takahashi *et al.*, Proc. of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, WEP124, 2018.